

## TOIMINTAOHJE TEOLLISUUSASIAKKAILLE

## TOIMIMINEN POIKKEUS-, VAARA-,SEISOKKI - JA HUOLTOTILANTEISSA

## AKUUTTI POIKKEUSTILANNE: HAITALLISTA AINETTA PÄÄSSYT VIEMÄRIIN

Aineesta hyvä selvittää valmiiksi:

- päästö hule- vai jätevesiviemäriin?
- päästön paikka
- havaitsemisaika, kesto, määrä
- mitä ainetta (kemiallinen kaava, kauppanimi, yleisnimi)
- käyttöturvallisuustiedote
- aineen ominaisuuksia:
  - kiintoainepitoisuus, onko isoja/tukkuvia/kelluvia/uppoavia partikkeleita
  - vesiliukoisuus, onko vaarallista, myrkyllistä, räjähdysvaarallista, ympäristölle haitallista, pH
- ilmoituksen tekijän/vastuuhenkilöiden yhteystiedot kohteessa

**Haitallista ainetta jätevesiviemäriin**

Kiinteistöltä on päässyt, tai epäillään että on päässyt, haitallista ainetta jätevesiviemäriin.

1. Ilmoitus välittömästi Viinikanlahden jätevedenpuhdistamolle p. **040 846 7302** kaikkina vuorokauden aikoina
2. Ilmoitus Tampereen Veden vikapäivystykseen p. **0800 90172** kaikkina vuorokauden aikoina

**Haitallista ainetta sadevesiviemäriin**

Kiinteistöltä on päässyt haitallista ainetta sadevesiviemäriin.

1. Ilmoitus Tampereen Veden vikapäivystykseen p. **0800 90172** kaikkina vuorokaudenaikoina
2. Kaupungin ympäristönsuojelun ympäristötarkastaja Tiina Ryyppö, puh. 0408062138
3. Isommissa päästöissä yhteys pelastuslaitokseen

**ODOTETTAVISSA OLEVA VAARA-TAI POIKKEUSTILANNE**

- Ennalta suunnitellut huoltotoimenpiteet tai seisokit, joilla voi olla oleellista tai haitallista vaikutusta yleiseen viemäriin johdettavan jäteveden laatuun.
- Suunnitteilla olevat toimenpiteet esim. prosessimuutokset tai muutokset kiinteistöllä käytettävissä kemikaaleissa, joilla voi olla oleellista tai haitallista vaikutusta viemäriin johdettavan jäteveden laatuun.
- Tapaukset, joissa toiminnanharjoittaja on epätietoinen siitä, että voidaanko tiettyjä aineita johtaa yleiseen viemäriin.

Yhteys laboratorioinsinööri Marja Pitkänen 0400903818 ja vt. käyttöinsinööri kehityspäällikkö Risto Mäki 0401450608, sähköposti: etunimi.sukunimi@tampere.fi

